

# 全体フローシート(宜野座村上水道)

計画給水人口 5,930人  
 計画1日最大給水量 5,300m<sup>3</sup>/日

HWL+91.520  
 LWL+88.000

